令和6年度　その他独自の項目（原水）

項　　目		市場水源地			
実施日		6月5日	8月6日	10月8日	2月4日
気　温		24.0	32.0	20.0	5.0
水　温		16.0	19.0	22.0	15.0
1	アンモニア態窒素	0.05未満	―――	0.05未満	―――
2	侵食性遊離炭酸	12.2	―――	20.4	―――
3	大腸菌	―――	1.8未満	―――	1.8未満
4	嫌気性芽胞菌	―――	0	―――	0
5	クリプトスポリジウム	―――	検出されず	―――	―――
6	ジアルジア	―――	検出されず	―――	―――

項　　目		坂越水源地			
実施日		6月5日	8月6日	10月8日	2月4日
気　温		22.5	29.0	24.0	8.0
水　温		20.0	29.5	23.0	8.0
1	アンモニア態窒素	0.05未満	―――	0.05未満	―――
2	侵食性遊離炭酸	6.0	―――	5.7	―――
3	大腸菌	―――	1.8未満	―――	1.8未満
4	嫌気性芽胞菌	―――	0	―――	0
5	クリプトスポリジウム	―――	検出されず	―――	―――
6	ジアルジア	―――	検出されず	―――	―――

項　　目		野田水源地			
実施日		6月5日	8月6日	10月8日	2月4日
気　温		22.5	30.0	24.0	6.0
水　温		19.0	21.0	20.0	13.0
1	アンモニア態窒素	0.05未満	―――	0.05未満	―――
2	侵食性遊離炭酸	14.6	―――	20.4	―――
3	大腸菌	―――	1.8未満	―――	1.8未満
4	嫌気性芽胞菌	―――	0	―――	0
5	クリプトスポリジウム	―――	検出されず	―――	―――
6	ジアルジア	―――	検出されず	―――	―――

項　　目		野田南水源地			
実施日		6月5日	8月6日	10月8日	2月4日
気　温		24.5	31.0	20.0	6.0
水　温		16.0	20.0	22.0	13.0
1	アンモニア態窒素	0.05未満	―――	0.05未満	―――
2	侵食性遊離炭酸	16.8	―――	15.7	―――
3	大腸菌	―――	1.8未満	―――	1.8未満
4	嫌気性芽胞菌	―――	0	―――	0
5	クリプトスポリジウム	―――	検出されず	―――	―――
6	ジアルジア	―――	検出されず	―――	―――

項　　目		真広水源地			
実施日		6月5日	8月6日	10月8日	2月4日
気　温		23.0	33.0	20.0	2.0
水　温		18.0	19.0	22.0	15.0
1	アンモニア態窒素	0.05未満	―――	0.05未満	―――
2	侵食性遊離炭酸	23.3	―――	26.3	―――
3	大腸菌	―――	1.8未満	―――	1.8未満
4	嫌気性芽胞菌	―――	0	―――	0
5	クリプトスポリジウム	―――	検出されず	―――	―――
6	ジアルジア	―――	検出されず	―――	―――